

OPINIA NR G.7442/022/...../2013

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt koordynacji: *sieci: wodociągowa, kanał sanit. kanał deszcz. wyciepny, technologiczne, energetyczne*

Położenie obiektu: *Nala Pawłowska - Regionalny zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, gm. Ciechanów*

Inwestor: *Miśdzygminy Związek Regionu Ciechanowskiego ul. Kaszkowska 83, 06-400 Ciechanów*

Projekt opracował: *Biuro Inżynierskie ST&BEKO Sp. z o.o. ul. A. Kordeckiego 58, 60-194 Poznań*

Wniosek złożył: _____ Nr. *6.n.* z dnia *2013.10.16*
 (*inwestor** , projektant *)

STAROSTA CIECHANOWSKI

dokonał koordynacji usytuowania w/w obiektu z następującymi uwagami :

- 1) Zespół ma ocenić rozwiązania technicznych projektowanych sieci ograniczając je do oceny czy projektowane sieci nie koludują z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu i miśdzygminy. *Opinia jest pozytywna*
 - 2) Sieci zainstalowane na działkach inwestora o numerach: *127/3, 128/3, 129/3*
 - 3) Projektowane sieci wodociągowa, kanalizacyjna z istniejącymi sieciami: *kanal. sanit., kanalizacyjna, deszczowa, kablowa energetyczna oraz projektowanymi sieciami: kanalizacyjnymi*
 - 4) Projektowane sieci kanalizacyjne (w tym technologiczne) *kanalizacyjna, deszczowa, kablowa energetyczna niskiego napięcia* oraz projektowanymi sieciami: *wodociągowa i energetyczna*
 - 5) Projektowane sieci energetyczne, kanalizacyjna, wodociągowa, *sieciami: kanal. sanit., kanal. deszczowa, wodociągowa, kablowa energet. średniego napięcia (eSB) oraz projektowanymi sieciami kanalizacyjnymi*
- * niepotrzebne skreślić wszytkimi sieciami kanalizacyjnymi

Uwagi dodatkowe :

1. Integralną częścią niniejszej opinii jest skoordynowana i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.
2. Skoordynowane usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodów podziemnych – przed ich zakryciem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych .
Wylączną podstawą dokonania odbioru przez jednostkę branżową urzędzeń uzbrojenia terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego .
3. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie koordynacji .
4. Termin ważności opinii - 3 lata .
5. W czasie robót ziemnych należy chronić znaki geodezyjne . Uszkodzenie lub zniszczenie znaku natychmiast zgłosić do Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Ciechanowie.
6. Inwestor jest zobowiązany zgłosić do TP prace min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosek nadzor.

verte

- 6) w miejscach skrzyżowań z sieciami wod-kan, ciepłoty i gaz i pod nadzorem prowadzącego jednostki rozdzielczej sieci.
- 7) W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi niskiego i średniego napięcia ciepłoty i gaz i pod nadzorem jednostki prowadzącej ENEGA OPERATOR - Region Dystrybucji Ciepłoty, ul. Miłowska 3.
- 8) Utrzymanie normatywnej odległości pomiędzy i innymi powiązanymi sieciami projektowanymi i sieciami istniejącymi.
W przypadku gdy odległości normatywne nie można utrzymać stosować zasady ostrożne.
- 9) Wykonać zgodnie z projektem i opisem technicznym.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Janusz Kocot
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu ds. Koordynacji Usługowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu