

# Zakład Wodociągów i Kanalizacji W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z O.O.



ZWiK Sp. z o.o.  
06-400 Ciechanów  
ul. Gostkowska 81  
NIP 566-00-13-885  
REGON 130154716  
KRS 0000096927  
KONTO  
BS CIECHANÓW  
60 8213 0008 2001 8108  
0911 0001

☎ (0-23) 672 29 60  
faks (0-23) 672 29 61

Znak  
L.dz TW/4063/225/13

Ciechanów, dnia 17.10.2013 r

**Biuro Inżynierskie  
STABEKO Sp. z o.o.  
ul. A. Kordeckiego 58  
60-144 Poznań**

W odpowiedzi na Państwa wniosek podajemy warunki techniczne na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sanitarnych bytowych z Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi zlokalizowanego na działkach nr 82,83,84,85/1,102/2,127/4,129/3,143 w miejscowości Wola Pawłowska gm. Ciechanów :

1. Zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych można przewidzieć z istniejącego przyłącza wodociągowego PVC  $\phi$  90 mm biegnącego po działce Inwestora.
2. Informujemy że ciśnienie statyczne zmierzone na hydrancie na terenie Wysypiska Śmieci wynosi 3,5 bara, natomiast ciśnienie dynamiczne 1,0 bara.
3. Całkowite zabezpieczenie obiektu na cele p. pożarowe winno odbywać się ze zbiornika p. pożarowego.
4. Odprowadzenia ścieków sanitarnych bytowych z obiektu winno odbywać się za pośrednictwem rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  $\phi$  200mm w ul. Śmiecińskiej .
5. Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej jest zobowiązany wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych ścieki bytowe w dopuszczalnej ilości  $q_{\max}=5,19 \text{ dcm}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\max \text{ godz}}=2,10 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $Q_{\text{śr dob}}=7,0 \text{ m}^3/\text{d}$ .
6. Do projektu budowlanego należy załączyć kserokopię niniejszych warunków technicznych.
7. Projekt budowlany opracować na aktualnych podkładach geodezyjnych w skali 1:500.
8. Projekt budowlany należy przedłożyć do zaopiniowania w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Ciechanowie ul. Wyzwolenia 10 a , oraz uzgodnić w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o, w Ciechanowie ul. Gostkowska 81.
9. **Warunki techniczne wydane niniejszym pismem będą aktualne dwa lata od daty wydania**

WICEPREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Jacek Polonkiewicz

AG/AG